

FICHE D'EVALUATION DE L'EXERCICE D'EVACUATION

Bâtiments A – C – E – F – H – G – J – T

Cité scolaire

Date	Heure	Temps d'évacuation		
09-05-2017	14 h 05	Entre 1,30 min et 2,30 min selon les bâtiments		
		Oui	Non	Observations
Modalités d'organisation <ul style="list-style-type: none"> • Inopiné 		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Application des consignes générales <ul style="list-style-type: none"> • Tout le monde a entendu le signal d'alarme • Tout le monde a évacué • Les ascenseurs sont restés inutilisés • Tout le monde a respecté la consigne « ne pas revenir en arrière sans autorisation » • Tout le monde a rejoint le(s) point(s) de rassemblement • Le comptage des personnes a été effectué sans problème 		<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
Evacuation <ul style="list-style-type: none"> • Evacuation immédiate à l'alarme • Evacuation en bon ordre • Bonne prise en compte des personnes handicapées 		<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
Application des consignes particulières <ul style="list-style-type: none"> • Laboratoires/locaux techniques (coupure des fluides) • Standard/loge (accueil des secours) • Restaurant (s'assurer que tous les élèves ont quitté la salle de restauration) • Internat/locaux à sommeil (s'assurer de l'évacuation de toutes les chambres) 		<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	SANS OBJET
Installations techniques particulières <ul style="list-style-type: none"> • Les équipements asservis à l'alarme ou à la détection incendie ont fonctionné (portes automatiques, désenfumage, etc.) 		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Enseignements à tirer :

L'exercice s'est déroulé dans de bonnes conditions. Les consignes d'évacuation ont été respectées. Il demeure cependant quelques bonnes attitudes à acquérir :

- Fermer les portes et fenêtres (sans les verrouiller) pour éviter les appels d'air
- Eteindre les lumières

Il a été constaté que le signal sonore est à peine audible au bâtiment E13 lorsque les portes coupe feu se retrouvent fermées. Au bâtiment F12, au 3^{ème} étage, côté nord, il est constaté la même problématique. Des tests sonores seront effectués afin de cibler d'où vient le problème.



Le Proviseur,

Pascal Touzanne