

## FICHE D'EVALUATION DE L'EXERCICE D'EVACUATION

### Bâtiments (Tous)

### Cité scolaire

Date	Heure	Temps d'évacuation		
24-09-2019	14h45	Entre 2min13 et 3min		
		Oui	Non	Observations
<b>Modalités d'organisation</b> • Inopiné		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Application des consignes générales</b> • Tout le monde a entendu le signal d'alarme • Tout le monde a évacué • Les ascenseurs sont restés inutilisés • Tout le monde a respecté la consigne « ne pas revenir en arrière sans autorisation » • Tout le monde a rejoint le(s) point(s) de rassemblement • Le comptage des personnes a été effectué sans problème		<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	De nombreuses fenêtres sont restées ouvertes
<b>Evacuation</b> • Evacuation immédiate à l'alarme • Evacuation en bon ordre • Bonne prise en compte des personnes handicapées		<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Pas de liste d'appel (appel sur Pronote)  1 blessée (entorse) au bât E qui a été prise en charge par un adulte
<b>Application des consignes particulières</b> • Laboratoires/locaux techniques (coupure des fluides) • Standard/loge (accueil des secours) • Restaurant (s'assurer que tous les élèves ont quitté la salle de restauration) • Internat/locaux à sommeil (s'assurer de l'évacuation de toutes les chambres)		<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	SANS OBJET
<b>Installations techniques particulières</b> • Les équipements asservis à l'alarme ou à la détection incendie ont fonctionné (portes automatiques, désenfumage, etc.)		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Un battant de la porte coupe du bât F 3 <sup>ème</sup> étage Nord est restée ouverte

#### Enseignements à tirer :

- Fermer les portes et fenêtres (sans les verrouiller) pour éviter les appels d'air
- Eteindre la lumière des bâtiments
- Vérifier les toilettes donnant sur l'extérieur

Les adultes devront consulter les plans d'évacuation afin de ne plus commettre d'erreur.

Le Proviseur,  
 Rascal Touzanne