

FICHE D'EVALUATION DE L'EXERCICE D'EVACUATION

Bâtiment INTERNAT

Cité scolaire

Date	Heure	Temps d'évacuation		
15-09-2017	6H17			
		Oui	Non	Observations
Modalités d'organisation <ul style="list-style-type: none"> Inopiné 		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Application des consignes générales <ul style="list-style-type: none"> Tout le monde a entendu le signal d'alarme Tout le monde a évacué Les ascenseurs sont restés inutilisés Tout le monde a respecté la consigne « ne pas revenir en arrière sans autorisation » Tout le monde a rejoint le(s) point(s) de rassemblement Le comptage des personnes a été effectué sans problème 		<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
Evacuation <ul style="list-style-type: none"> Evacuation immédiate à l'alarme Evacuation en bon ordre Bonne prise en compte des personnes handicapées 		<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Evacuation en 1 min30 pour le 1 ^{er} élève, 3 min30 pour l'ensemble des élèves, sauf un qui est sorti seulement après 5 min30
Application des consignes particulières <ul style="list-style-type: none"> Laboratoires/locaux techniques (coupure des fluides) Standard/loge (accueil des secours) Restaurant (s'assurer que tous les élèves ont quitté la salle de restauration) Internat/locaux à sommeil (s'assurer de l'évacuation de toutes les chambres) 		<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Un élève est resté dans son lit et n'a pas appliqué les consignes d'évacuation : il est sorti seulement après 5 min30
Installations techniques particulières <ul style="list-style-type: none"> Les équipements asservis à l'alarme ou à la détection incendie ont fonctionné (portes automatiques, désenfumage, etc.) 		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Enseignements à tirer :

Les surveillants ont pour consigne de ne pas franchir les portes coupe feu asservis à l'alarme. Hors le couloir des dortoirs est coupé en deux par les portes coupe feu d'où l'oubli d'un élève. Le surveillant doit-il pour vérifier l'effectif franchir la porte coupe feu ? Confirmation sera demandée au SDIS65.

Pour les prochains exercices, le temps d'évacuation devra être amélioré.



Le Proviseur,

Pascal Touzanne