Récapitulatif d'exercice incendie #12623

Informations du site

Site	Date de saisie
0650038N - LYCEE GENERAL PIERRE MENDES FRANCE - VIC-EN-BIGORRE	07/10/2021

Déroulement de l'exercice

Date de l'exercice	Durée de l'exercice
07/10/2021 à 06h30	06 minutes 10 secondes

Organisation

Question	Réponse	Observations éventuelles
Exercice inopine	Non	Les AED et CPE ont été prévenus oralement

Application des consignes

Question	Réponse	Observations éventuelles
Tout le monde a entendu le signal d'alarme	Oui	
Tout le monde a évacué	Oui	
Tout le monde a respecté la consigne ne pas revenir en arrière sans autorisation	Oui	
Tout le monde a rejoint le(s) point(s) de rassemblement	Oui	
Le comptage des élèves a été fait sans problèmes	Oui	
Les ascenseurs sont restés inutilisés	Oui	

Comportement des personnes évacuées

Question	Réponse	Observations éventuelles
Evacuation immédiate à l'alarme	Non	Les élèves ont pris le temps de s'habiller d'où un temps d'évacuation important
Evacuation en bon ordre	Non	Chaque étage de l'internat dispose de deux sorties de secours. Une seule des deux sorties a été utilisée

Installation techniques particulières

Question	Réponse	Observations éventuelles
Si l'établissement en dispose les équipements asservis à l'alarme incendie ont fonctionné	Oui	

Enseignements à tirer

Il convient de rappeler qu'une alarme incendie ne doit pas être prise à la légère. Au vu du temps d'évacuation, un nouvel exercice incendie sera réalisé très prochainement avec un rappel des consignes de sécurité.

ACADÉMIE DE TOULOUSE
Le Proviseur
LYCÉE PIERRE MENDÈS FRANCE - VIC EN BIGORRE