

Récapitulatif d'exercice incendie #12536

Informations du site

Site	Date de saisie
0650038N - LYCEE GENERAL PIERRE MENDES FRANCE - VIC-EN-BIGORRE	05/10/2021

Déroulement de l'exercice

Date de l'exercice	Durée de l'exercice
30/09/2021 à 14h45	02 minutes 30 secondes

Organisation

Question	Réponse	Observations éventuelles
Exercice inopine	Non	Tout le personnel a été informé de la date de l'exercice

Application des consignes

Question	Réponse	Observations éventuelles
Tout le monde a entendu le signal d'alarme	Oui	
Tout le monde a évacué	Oui	
Tout le monde a respecté la consigne ne pas revenir en arrière sans autorisation	Oui	
Tout le monde a rejoint le(s) point(s) de rassemblement	Oui	
Le comptage des élèves a été fait sans problèmes	Non	L'appel est réalisé sur Pronote d'où la difficulté de réaliser un comptage fiable
Les ascenseurs sont restés inutilisés	Oui	

Comportement des personnes évacuées

Question	Réponse	Observations éventuelles
Evacuation immédiate à l'alarme	Oui	
Evacuation en bon ordre	Oui	

Installation techniques particulières

Question	Réponse	Observations éventuelles
Si l'établissement en dispose les équipements asservis à l'alarme incendie ont fonctionné	Oui	

Enseignements à tirer

Malgré le rappel des consignes par note , de nombreuses fenêtres sont restées ouvertes et certaines classes ont rejoint



leur salle sans autorisation.

