

## Récapitulatif d'exercice incendie #12522

### Informations du site

Site	Date de saisie
0650838H - COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE - VIC-EN-BIGORRE	05/10/2021
Circonscription	
0651045H - CIRCONSCRIPTION 1ER DEGRE IEN TARBES ASH SEMEAC - TARBES	

### Déroulement de l'exercice

Date de l'exercice	Durée de l'exercice
30/09/2021 à 14h45	02 minutes 30 secondes

### Organisation

Question	Réponse	Observations éventuelles
Exercice inopine	Non	Tout le personnel a été informé de la date de l'exercice incendie

### Application des consignes

Question	Réponse	Observations éventuelles
Tout le monde a entendu le signal d'alarme	Non	La salle de Musique n'a pas entendu le signal sonore. Une solution devra être apportée pour palier à ce manque (pose d'une sirène proche de la salle)
Tout le monde a évacué	Oui	
Tout le monde a respecté la consigne ne pas revenir en arrière sans autorisation	Oui	
Tout le monde a rejoint le(s) point(s) de rassemblement	Non	4 élèves qui ont évacué au bon point de rassemblement et ont fait 1/2 tour pour aller vers un autre point de rassemblement
Le comptage des élèves a été fait sans problèmes	Non	L'appel se fait sur Pronote d'où la difficulté de faire l'appel. Certains enseignants se sont munis d'une liste format papier
Les ascenseurs sont restés inutilisés	Oui	

### Comportement des personnes évacuées

Question	Réponse	Observations éventuelles
Evacuation immédiate à l'alarme	Oui	
Evacuation en bon ordre	Oui	

### Installation techniques particulières

Question	Réponse	Observations éventuelles
Si l'établissement en dispose les équipements asservis à l'alarme incendie ont fonctionné	Oui	

### Enseignements à tirer

Le temps d'évacuation se situe entre 2 min et 2.30 min. Malgré le rappel des consignes par note, de nombreuses fenêtres sont restées ouvertes

